



# 2x50 M<sup>3</sup> TULETÖRJE-VEEHOIDLA

EN 812-6:2012



h = teeninduspüstiku kõrgus maapinnani

h = \_\_\_\_\_ mm (standardkõrgus 1000 mm)

Märkused: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Nr	Nimetus	Materjal	Mõõdud	Tk
14	Mahuti V=54 m <sup>3</sup>	klaasplast	Ø2500, L=10500	2
13	Teeninduspüstik	klaasplast	Ø600	2
12	Luuk	klaasplast	Ø610	2
11	Soojustuskaas	vahtpolüstüreen	Ø600	2
10	Õhutustoru	PVC	De110	2
9	Storz liitmik	Al	5"	1
8	Sooj. kuiv hüdrant	PVC/polüsterool	De400	1
7	Imisõel	klaasplast	De225	1
6	Kompensaator	Zn/kumm	DN200	2
5	Poogen	PE	De225	3
4	Plasttoru	PE	De225, L=6000	2
3	Kolmik	PE	De225	1
2	Põlv	AISI 304	DN150	1
1	Täitetoru	AISI 304	DN32	2

Kliendijoonise nimetus: 2x50 M<sup>3</sup> TULETÖRJE-VEEHOIDLA

Joonise nr:	Kuupäev:	Mõõtkava: 1:90
Projekt.:	Kontr.:	Kinnitas:
Objekt:	 OÜ Fertil, Peterburi tee 2A 11415 Tallinn, Estonia tel. (+372) 621 5392 faks (+372) 621 1259 www.fertil.ee, info@fertil.ee	